Museo e Real Bosco di Capodimonte

**RETTIFICA DECRETO DI APPROVAZIONE del progetto ((ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d) del Dlgs 18/04/2016 n. 50) n. 674 del 26.11.2019 avente ad oggetto:** "Lavori di revisione e collaudo delle bombole da lt 140 (argonite) per il sistema di spegnimento automatico del deposito 131 del Museo di Capodimonte delle 2 bombole pilota da lt 5 (azoto) e della bombola del locale del gruppo elettrogeno da lt 60 (FM200)" - MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE.

## IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il decreto di nomina a Rup, Progettista e Direttore Lavori conferito all'arch.Chiara Figliolia con repertorio n. 567 del 31/10/2019;
VISTO l'incarico Responsabile di verifica per i "Lavori di revisione e collaudo delle bombole da lt 140 (argonite) per il sistema di spegnimento automatico del deposito 131 del Museo di Capodimonte delle 2 bombole pilota da lt 5 (azoto) e della bombola del locale del gruppo elettrogeno da lt 60 (FM200)" conferito all'arch. Eva Serpe con repertorio n. 654 del 18.11.2019;
VISTO il Decreto di approvazione **MU-CAP n. 674 del 26/11/2019**

## DETERMINA:

- di sostituire nella tabella:

| | | | |
|---|---|---|---|
| C | Importo complessivo del progetto | € 18'110,00 | Bilancio 2019-Capitolo 1.1.3.145 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e attrezzature" – Capitolo 2.1.2.090 "Manutenzione Straordinaria Impianti ed attrezzature |



**Museo e Real Bosco di Capodimonte**
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
**www.museocapodimonte.beniculturali.it**
seguici su

- con:

| | | | |
|---|---|---|---|
| C | Importo complessivo del progetto | € 18'110,00 | Bilancio 2019-Capitolo 1.1.3.145 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e attrezzature" – **(€ 1000)** - Capitolo 2.1.2.090 "Manutenzione Straordinaria Impianti ed attrezzature **(€ 17'110)** |

e di sostituire:

- Di approvare il progetto in epigrafe di € 18'100 relativo a;

con:

- Di approvare il progetto in epigrafe di € **18'110** relativo a:

Napoli, 10/01/2020

Il Responsabile del Procedimento
F. arch. Chiara Figliolia

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
**dott. Sylvain Bellenger**



**Museo e Real Bosco di Capodimonte**
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
**www.museocapodimonte.beniculturali.it**
seguici su