

MIBACT-MU-CAP. REP DECRETI N. LOSDEL 27 NOV. 2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORE PER GLI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI LAMPIONI A BRACCIO SULLE FACCIATE E DEI CORTILI DELLA REGGIA, NONCHE' DI QUELLI SOSPESI UBICATI SOTTO I PORTICATI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 46 LAMPIONI; PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI 124 LAMPIOI, ESTERNO MUSEO E REAL BOSCO, MEDIANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MORSETTIERE AD INCASSO PER PALO CORREDATA DI MORSETTO E PORTAFUSIBILI

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.:

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016:

VISTA la nota della Direzione Generale Musei - Servizio I, prot. 10371 del 04/10/2017 cl 22.07.01/90 acquisita al protocollo del Museo di Capodimonte al n° 3041 del 04/10/2017 cl 22.07.01/3.2 con la quale venia comunicata l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

CONSIDERATO che per la sicurezza del Museo e dei visitatori è necessario il perfetto funzionamento dell'illuminazione delle facciate della Reggia, dei cortili e dei porticati;

CONSIDERATO che attualmente la suddetta illuminazione non è completamente funzionante, in particolare quella dei lampioni a braccio esposti all'intemperie, che a causa delle infiltrazioni d'acqua piovana e dell'umidità notturna sono soggetti a continui corti circuiti con fulminazione delle lampade;



Museo e Real Bosco di Capodimonte



CONSIDERATO che al fine di uniformare il colore e l'intensità della luce dei lampioni a parete e sospesi della Reggia con quelli su pali posti all'esterno della Reggia e nel Real Bosco, è necessario sostituire le attuali lampade ai Vapori di Sodio con LED da 14W 3000k;

CONSIDERATO che per facilitare la successiva manutenzione ordinaria dei lampioni su pali posti all'esterno della Reggia e nel Real Bosco, attualmente interessati da lavori di trasformazione del sistema di illuminazione, occorre integrare l'intervento in esecuzione con la fornitura e posa in opera di morsettiere ad incasso per palo corredata di morsetto e porta fusibile;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti interventi è necessario eseguire con urgenza i seguenti lavori:

Reggia - Cortili - Porticati

- 1) Sostituzione lampada da Vapori di Sodio a Led da 14W 3000k;
- 2) Modifica attacco lampione con sostituzione portalampada E27 in ghisa e staffa di fissaggio verticale, per evitare infiltrazioni d'acqua;
- 3) Verifica dei cavi con modifica cablaggio e sostituzione morsetti.

Lampioni esterno Reggia e Real Bosco

- 1) Fornitura e posa in opera di nº 124 morsettiere incasso palo avente classe II (doppio isolamento CEI EN 60439-1), in feritoie 38x120 mm e diametro 76 mm corredata di morsetto e porta fusibile, realizzata in poliammide autoestinguente;
- 2) Chiusura zona ingresso cavi con serrandina regolabile e tegolino di protezione sovrapponibile ai cavi elettrici;
- 3) Coda porta cavo dotata di 2 asole per inserimento fascette, per l'assemblaggio dei cavi;
- 4) Fusibili 2A

CONSIDERATO che è necessario e urgente la realizzazione di tali opere per garantire la sicurezza del Museo, del personale e dei visitatori;

ONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali opere;

CONSIDERATO che da una stima effettuata l'importo da porre a base dell'affidamento è pari a €. 6'400,00 (dicesi euro seimilaquattrocento/00) oltre I.V.A. 22% per complessivi €. 7.808,00 (settemilaottocentootto/00) IVA 22% compresa.

CONSIDERATO che trattasi delle stessa tipologia di lavori in corso di esecuzione ai lampioni su pali posti all'esterno della Reggia e nel Real Bosco;

CONSIDERATO che a fine di avere un unico responsabile specialmente nell'esecuzione e certificazione degli impianti;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a € 6'400,00 + I.V.A. rientra in quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.

CONSIDERATO che i lavori in corso di esecuzione, effettuati dall'impresa "Sapi Solar s.a.s." ai lampioni su pali posti all'esterno della Reggia e nel Real Bosco, stanno procedendo a perfetta regola d'arte e con soddisfazione da parte dell'amministrazione;

VISTO il decreto Rep. 396 del 22.11.2017 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP al Funzionario pi le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione degli interventi in oggetto;

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Via Miano, 2 - 80131 Napoli +39 081 7499 154 mu-cap@beniculturali.it PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it





VISTA la proposta del R.U.P., Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, prot. MIBACT-MU-CAP – MU-CAP n° 3753 del 23/11/2017, cl 25.10.01/1.24 nonché l'accettazione della stessa da parte del Direttore del Museo di Capodimonte;

VERIFICATA la copertura economica in bilancio sul capitolo 2.1.2.090;

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

CONSIDERATO che l'impresa "Sapi Solar s.a.s." con sede in Scisciano (NA) Via Palazzuolo n. 213/A attualmente è presente con mezzi e operai nel Museo di Capodimone, impegnata in lavori analoghi in corso ai lampioni su pali posti all'esterno della Reggia e nel Real Bosco;

DETERMINA:

- a) di avviare la procedura di affidamento mediante affidamento diretto all'impresa "Sapi Solar s.a.s." con sede in Scisciano (NA) Via Palazzuolo n. 213/A;
- b) di impegnare l'importo di € 7'808,00 I.V.A. 22% compresa derivante dalla presente determina sul capitolo 2.1.2.090;
- c) che, nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

atti Napoli, lì 27 NOV. 2017

F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

IL DIRETTORE

o saltially

